

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1328
об устранении выявленных нарушений**

«15» декабря 2017 года

г. Гаврилов - Ям

При обследовании объекта: **Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3.» г.Гаврилов-Яма 152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, д.1**

При рассмотрении представленных документов: **Акт 1624 от 15.12.2017 года** протоколов лабораторных исследований № 11 от 12.12.2017; № 12 от 12.12.2017; № 3 от 04.12.2017; № 4 от 04.12.2017;

(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: **СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях."**

1. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о ревакцинации против кори Жужжиловой С.В.; Киселева С.И.; Тетюшкина В.А.:. Отсутствуют сведения о вакцинации ВГВ Онегиной Н.П.; Тетюшкина В.А.: Нет данных о прививках Копковой Е.М.; Красновой А.М.; Лукониной Г.Н., вышеперечисленное является нарушением п. 11.8.
2. Полы в рекреациях и коридоре второго этажа имеют дефекты и щели, что является нарушением п.4.29.
3. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи отсутствуют столы с гигиеническим покрытием, холодильник, шкаф для хранения посуды (в соответствии со стандартом). Не оборудована механическая вытяжная вентиляция, в месте где установлена плита, что является нарушением п.6.11.
4. Не оборудовано место(шкаф или тумбочка) для хранения моющих, дезинфицирующих средств и растворов. На емкости с дезинфицирующим раствором не указано название используемого дезинфицирующего средства, его концентрация, для каких целей используется, дата приготовления и конечный срок реализации, что является нарушением п.12.14
5. Искусственная освещенность в кабинете домоводства не соответствует требованиям санитарных правил, результат замеров $283 \pm 27,7$ Лк, гигиенический норматив 500Лк; в кабинете химии $246 \pm 23,6$ Лк, гигиенический норматив 300-500Лк, что подтверждается протоколом лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в Ростовском МР» № 3 от 04.12.2017 года.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. В личных медицинских книжках иметь сведения о ревакцинации против кори Жужжиловой С.В.; Киселева С.И.; Тетюшкина В.А.; Иметь сведения о вакцинации ВГВ Онегиной Н.П.; Тетюшкина В.А.; Иметь данные о прививках Копковой Е.М.; Красновой А.М.; Лукониной Г.Н.
2. Обеспечить половое покрытие в рекреациях и коридоре второго этажа без дефектов и щелей.
3. Кабинет домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи обеспечить столами (не менее 2-х) с гигиеническим покрытием, холодильником, шкафом для хранения посуды (в соответствии со стандартом). Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в месте, где установлена плита.
4. Оборудовать шкафом или тумбочкой место для хранения моющих, дезинфицирующих средств и растворов. На емкости с дезинфицирующим раствором указывать название используемого дезинфицирующего средства, его концентрацию, для каких целей используется, дату приготовления и конечный срок реализации.
5. Искусственную освещенность в кабинете домоводства и кабинете химии привести в соответствие требованиям санитарных правил.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» г.Гаврилов-Яма.**
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до **1 сентября 2018 года.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области в Ростовском МР:


О.В.Гусева.

Копию настоящего предписания получил:

«15» декабря 2017 г.

 
ФИО